



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

г. Томск, ул. Вершинина д. 48/1, тел. 8 (3822) 43-32-70, 43-32-44

Управление надзорной деятельности

г. Томск, ул. Вершинина д. 48/1, тел. 8 (3822) 43-32-70, 43-32-44

Отдел надзорной деятельности Верхнекетского района

Томская область, п. Белый яр, ул. Совхозная д. 1а, тел. 2-36-69

Предписание № 20/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1»

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - преемщика объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Верхнекетского района УНД ГУ МЧС России по Томской области Давыдова Олега Ивановича № 20 от 15 апреля 2013 года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 24, 25 апреля 2013 г. дознавателем ОНД Верхнекетского района УНД ГУ МЧС России по Томской области Фархутдиновым Станиславом Руслановичем проведена плановая выездная проверка здания школы по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый яр, ул. Чкалова д. 8.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1		2	3	4
1.	Кровля здания не оборудована ограждениями в соответствии с ГОСТ 25772.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ) ст. 4, 151, СНиП 21-01-97* п. 8.11	20.03.2014	
2.	Не проведена проверка не реже 2 раз в год качества огнезащитной обработки.	ППР в РФ п. 21	20.03.2014	
3.	Допущено хранение горючих материалов в подвальном помещении.	ППР в РФ п. 23 г	19.08.2013	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД Верхнекетского района
УНД ГУ МЧС России по Томской области



С.Р. Фархутдинов

25 апреля 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

директора Лебанова Мисюль Александровича

«25» 04 2013 г.